

“СОГЛАСОВАНО”

Начальник отдельного поста
противопожарной службы ОКГУ
«Управление по обеспечению
ЗН и ПБ Ивановской области»
С.Ю. Воронин
« 04 » 2015г.

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор ГБУ «ИГТК»
Г.К. Година
« 04 » апреля 2015г.



ИНСТРУКЦИЯ № 1 - ПБ

О совместных действиях персонала ГБУ «Ивановский государственный театральный комплекс», работников театров, сотрудников отдельного поста противопожарной службы ОКГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» на случай возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций и по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая инструкция разработана на основании требований Правил противопожарного режима в РФ и Правил пожарной безопасности для учреждений культуры РФ и определяет действие персонала ГБУ «ИГТК», отдельного поста противопожарной службы (далее ОП ППС) «Управления ЗН и ПБ Ивановской области» по охране ГБУ «ИГТК» и театров в случае возникновения пожара или других ЧС.

Два раза в год с работниками ГБУ «ИГТК», театров и персоналом ОП ППС, начальником ОП ППС и ответственными лицами за противопожарное состояние в ГБУ «ИГТК», ГБУ «Ивановский музыкальный театр» (далее МТ), ОГАУ «Ивановский областной драматический театр» (далее ДТ), ГБУ «Ивановский областной театр кукол» (далее КТ) проводятся практические занятия по отработке планов эвакуации и совместных действий по ликвидации возможного пожара или других ЧС.

Выявленные недочеты должны разбираться на совещании по итогам проведения тренировок с участием всех ответственных лиц.

2.ДЕЙСТВИЕ ЛИЦА, ОБНАРУЖИВШЕГО ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИЕ .

Каждый работник ГБУ "ИГТК", театров и баров при обнаружении признаков возгорания (задымленность, запах гари, огонь) , **обязан:**

1. По внутреннему телефону **12-31** или **12-90** немедленно позвонить в ОП ППС или нажать до щелчка ручной пожарной извещатель, находящийся на этажах с надписью «ПОЖАР» и по городскому телефону **01** или по сотовой связи **101** и **112** сообщить о пожаре, сообщить адрес учреждения, место обнаружения, этаж и назвать свою фамилию и номер телефона с которого передается сообщение.
2. Принять меры по эвакуации людей из помещения.
3. Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
4. После прослушивания речевого оповещения об эвакуации покинуть здание согласно плана эвакуации через основные или запасные выходы.

3.ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ОТДЕЛЬНОГО ПОСТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ЧС

Диспетчер ОП ППС:

3.1. При получении сообщения о возгорании по телефону:

- 3.1.1. Высылает дежурного инструктора ОП ППС к месту обнаружения пожара (задымления), или ЧС.
- 3.1.2. При получении подтверждения о пожаре диспетчер по радиостанции или по прямому телефону **01** сообщает в ЦУСС.
- 3.1.3. При проведении спектакля в музыкальном театре разблокирует двери на прогулочные площадки через компьютер или вручную с помощью ИПР.

3.1.4. Осуществляет отключение общеобменной вентиляции, включение подпора воздуха в лестничных клетках» (тумблер П.П. вверх)

3.1.5. Оповещает в рабочее время по местному телефону 12-98 – директора ГБУ «ИГТК» в нерабочее время (ночное) по местному телефону) – сторожа 12-21.

3.1.6. По системе речевого оповещения проводит ретрансляцию одного из двух утвержденных текстов об эвакуации, направляет эвакуацию по лестничным клеткам и через запасные эвакуационные выходы из здания по противоположной стороне от места пожара или задымления.

3.2. При получении сигнала о пожаре с приемных контрольных станций:

3.2.1. Высылает к месту сработки дежурного инструктора ОП ППС.

3.2.2. При получении подтверждения, действует по пп.3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 настоящей инструкции.

3.2.3. По прибытии оперативной группы поступает в распоряжение старшего группы.

3.3. Дежурный инструктор ОП ППС:

3.3.1. При получении указания диспетчера следует к месту вызова.

3.3.2. Подтверждает или опровергает наличие пожара или других ЧС по радиостанции, сообщает диспетчеру направления эвакуации из здания: лестничные клетки, запасные эвакуационные пути и т.д.

3.3.3. При проведении мероприятий, репетиций опускает противопожарный занавес музыкального театра с одновременным включением дренчерной системы пожаротушения на сценах театров (при загорании на сцене).

3.3.4. Встречает прибывающие подразделения пожарной охраны и других силовых органов и кратчайшим путем проводит к месту возникновения пожара или ЧС и докладывает старшему подразделения сведения о наличии людей в здании, размере и характере пожара, о принятых мерах и т. д., выдает ключ от тумб Подгорного проезда к кукольному театру первому прибывшему на пожар начальнику караула.

4. ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА (вахтера) ГБУ «ИГТК»

4.1 В рабочее (дневное) время.

После прослушивания речевого оповещения немедленно открывает решетку служебного фойе, поднимает два шлагбаума, и готовит список номеров ключей ранее выданных сотрудникам театров и театрального комплекса.

4.2. В нерабочее время (ночное).

4.2.1. Сообщает о пожаре или ЧС дежурному персоналу: - электрику 12-13;
- сантехнику 12-15;
- дежурному персоналу ССО 12-35;

4.2.2. Уведомляет диспетчера ОП ППС о передаче информации дежурному персоналу.

4.2.3. Сообщает о пожаре или ЧС - директору ГБУ «ИГТК», директорам театров и бара по имеющимся на вахте спискам телефонов.

4.2.4. При угрозе жизни и здоровья покидает свое рабочее место и докладывает руководителю тушения пожара или ликвидации ЧС.

5. ДЕЙСТВИЕ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА СЭТО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЖАРЕ С ВАХТЫ ИЛИ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ.

5.1. При пожаре или ЧС на сцене или в зрительном зале при эвакуации зрителей обеспечивает полное освещение зала, фойе и путей эвакуации.

5.2. Следует в помещение ОП ППС путем исключаящим опасные факторы пожара (далее ОФП) с набором ключей от ГРЩ, фонарем и набором необходимых инструментов

5.3. Принимает меры по обесточиванию электрооборудования в местах возгорания по распоряжению руководителя тушения пожара, выписывает письменный допуск об отключении электроэнергии.

5.4. В нерабочее время (ночное) сообщает главному энергетнику о случившемся.

6. ДЕЙСТВИЕ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА СИО (сантехника) ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЖАРЕ ИЛИ ЧС ПО РЕЧЕВОМУ ОПОВЕЩЕНИЮ.

6.1. При условии работы насосов повысителей в автоматическом режиме дежурный сантехник следует в помещение ОП ППС путем , исключаящим ОФП, с необходимым набором ключей от помещений АУП, насосной, фонарем и набором необходимых инструментов и поступает в распоряжение руководителя тушения пожара.

6.2. При условии работы насосов повысителей в ручном режиме сантехник следует в помещение насосной станции путем, исключаящим ОФП и ждет распоряжения от руководителя тушения пожара на включение насосов. О своем нахождении в насосной станции сообщает в ОП ППС по тел 12-31. Дальнейшие его действия определяет руководитель тушения пожара.

6.3. В нерабочее время (ночное) сообщает о случившемся главному механику.

7.ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ССО) ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ.

7.1. При получении сигнала речевого оповещения, телефонного звонка и т.д. дежурный персонал ССО проверяет (по возможности) опускание лифтов на 1-й этаж и их отключение.

7.2. Приходит на ОП ППС с ключами от помещений (машинное отделение ППЗ, помещение под кругом и др.) и поступает в распоряжение руководителя тушения пожара.

7.3. Докладывает руководителю тушения пожара о проделанной работе.

8. ДЕЙСТВИЕ ДИРЕКТОРА ГБУ «ИГТК»

В зависимости от места пожара или ЧС через своего секретаря (администратора) сообщает о случившемся директорам театров и бара.

9.ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

По прибытию к месту вызова поступает в распоряжение руководителя тушения пожара.

10. ДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ ТЕАТРОВ ПРИ ЧС ИЛИ ПОЖАРЕ НА СЦЕНЕ, В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ , В ФОЙЕ ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЕЙ ИЛИ РЕПЕТИЦИЙ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ЧС В АРТ.КОРПУСЕ.

Прослушав речевое оповещение персонал театров действует следующим образом:

10.1. Помощник режиссера:

10.1.1. Закрывает антрактный занавес;

10.1.2. Сообщает радисту радиоузла по внутренней связи об отключении звукового сопровождения спектакля, концерта или другого совместного мероприятия;

10.1.3. Организует эвакуацию актеров и сотрудников закулисной части.

10.2. Радист радиоузла:

Обесточивает все имеющиеся приборы и аппаратуру в помещении радиорубки и немедленно покидает помещение.

10.3. Дежурный администратор:

10.3.1. Принимает меры (через контролеров-билетеров и других ответственных лиц театра) по эвакуации людей из зрительного зала и других помещений театра согласно плана эвакуации, проверяет наличие полного освещения зала, фойе и путей эвакуации, направляет зрителей равномерно по эвакуационным путям, предотвращая панику;

10.3.2. При невозможности выдачи одежды в холодное время года согласовывает с руководителем тушения пожара место нахождения эвакуированных зрителей.

10.4. Контролеры билетов:

Во время звукового оповещения о пожаре, открывают все двери ведущие из зрительного зала и кратчайшим путем направляют эвакуируемых к основным выходам из здания или к запасным эвакуационным выходам механические (замки дверей должны быть предварительно открыты в начале мероприятия).

10.5. Гардеробщики:

По окончании звукового оповещения организуют выдачу верхней одежды зрителям, призывают зрителей к спокойствию и сдержанности.

10.6. Артисты-преподаватели, руководители студий и т.д.

После прослушивания речевого оповещения **ЛИЧНО** обеспечивают эвакуацию студентов и посетителей из здания согласно плана эвакуации. Докладывают руководителю тушения пожара о выполнении эвакуации.

Всем сотрудникам ГБУ «ИГТК», театров, студий и т.д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ после прослушивания речевого оповещения наводить справки и звонить в ОП ППС для уточнения факта эвакуации.

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГА ЗАГОРАНИЯ.

В помещениях электрощитовых, машинных отделениях грузоподъёмных механизмов, звукоаппаратных, светорегуляторных, студиях звукозаписи, тиристорных, аппаратных АТС, в помещении насосной станции и в помещениях, где загорание произошло от неисправности электропроводки, очаги пожара ликвидируются при помощи углекислотных или порошковых огнетушителей с последующим снятием напряжения.

При невозможности тушения пожара углекислотными или порошковыми огнетушителями, производится отключение эл.энергии в местах очага возгорания дежурным электротехническим персоналом комплекса по распоряжению руководителя тушения пожара и только при получении письменного подтверждения о снятии напряжения, тушение производится всеми имеющимися первичными средствами пожаротушения.

При тушении пожаров от внутренних ПК необходимо:

- Разбить стекло на дверце шкафа ПК;
- Ключом открыть дверцу пожарного шкафа;
- Проложить пожарный рукав к очагу пожара;
- Открыть вентиль;

Направить струю в очаг пожара.

Запрещается тушить от внутренних ПК оборудование, находящееся под напряжением.





При тушении пожара порошковым огнетушителем необходимо:

- Поднести огнетушитель к очагу пожара;
- Выдернуть чеку;
- Нажать рычаг запуска;
- Направить струю порошка в огонь;
- Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.


Разработал: Вед. инженер по ОТ

 В.А. Воропанова


Согласовано: Заместитель директора
Главный механик
Главный энергетик
Ведущий специалист хозяйственного отдела

 В.А. Журавлева
 О.П. Мельников
 П.В. Соколов
 Л.Е. Савельева


«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ОГАУ «Ивановский областной
драматический театр»
 Е.В. Иконникова
« » 2015г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ГБУ «Ивановский
музыкальный театр»
 Ю.В. Серков
« » 2015г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ГБУ «Ивановский областной
театр кукол»
 С.В. Ригерт
« » 2015г.